



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE VERIFICACION FISICA

En la Comunidad de La Laja del Municipio de Xichú, Gto.; siendo las 11:00 hrs. del día 15 de Octubre del 2020, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la verificación física de los trabajos y que por medio de la presente acta hacen constar que la obra está ejecutada y corresponde a datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: **PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA (PEMC)**

Ejercicio presupuestal: **2020**

Nombre de la Obra: **"PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL A LA CAPILLA" EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA, DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.**

Localidad: **LA LAJA**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: **GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DE C.V.**

Datos del contrato:

Número de contrato: **DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/005/20**


Descripción de los trabajos realizados: Trazo y nivelación de arroyo para vialidad con aparatos topográficos, Corte en cajón con equipo hidráulico en material tipo II, Carga y Acarreo de material producto de corte en camión de volteo al 1er km., Afine y compactación del terreno natural, Suministro, mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante, Suministro de Sub base de material inerte de banco (tepetate), Losa de concreto hidráulico en arroyo de calle, de 15 cm de espesor, Construcción de arroyo (empedrado) de 15 cm. De espesor empacado con mezcla de mortero cemento, Dentellón de concreto F'c= 200 kg/cm2 con sección de 15 x 40 cms, Guarnición de concreto F'c= 200 kg/cm2 con sección de 15x20 x 40 cms, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico, Relleno para banqueta en capas de hasta 25cm, Cuneta de sección triangular, a base de concreto hidráulico de 10 cm de espesor, Mampostería de tercera clase a cualquier altura en obras de drenaje, Suministro y colocación de letrero informativo de obra y limpieza durante y al final de los trabajos.

Una vez efectuado el recorrido por cada uno de los sanitarios con biodigestor de manera conjunta entre el supervisor y el superintendente de la obra; se concluye que la obra está completamente terminada, lista para operar conforme a lo establecido en el proyecto.

C.c.p.- Archivo.



Sin más que asentar en la presente se da por terminada, firmando de conformidad los que en ella intervinieron.


 Ing. José Uriel Lobato Díaz
 Supervisor de Obra




 C. Grupo Constructor VAZGON S.A. de C.V.
 Superintendente De Obra, Contratista Y/O
 Representante Legal

XICHÚ
 GUANAJUATO
 M É X I C O

C.e.p.- Archivo.